

**ÁGUAS DE  
 PEIXOTO DE AZEVEDO  
 É COMPROMISSO  
 E TRANSPARÊNCIA.  
 CONHEÇA A QUALIDADE  
 DA ÁGUA QUE CHEGA  
 AO SEU IMÓVEL**

A Águas de Peixoto de Azevedo é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em Peixoto de Azevedo (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal 5.440, de 04/05/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação N. 5.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".

**COMPROMISSO EM CUIDAR DA  
 QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.**



Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

**26**

pontos de coleta

**07**

parâmetros analisados

**1.412**

ensaios analíticos executados por mês



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS:

**01**

manancial superficial

**LIMPE  
 SUA CAIXA  
 D'ÁGUA  
 A CADA  
 6 MESES.**

GARANTA A QUALIDADE DA  
 ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA DE RISCO À SAÚDE, NÃO CONSUMA A ÁGUA E ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO TELEFONE:

**0800 647 6060**

**ÁGUA  
 TRATADA É  
 MAIS SAÚDE  
 E QUALIDADE  
 DE VIDA.**

**É COMPROMISSO  
 DA AGUAS DE  
 PEIXOTO DE AZEVEDO.**

BAIXE  
**APP  
 ÁGUAS**



Available on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

SIGA-NOS NAS  
**REDES SOCIAIS**  
 E RECEBA CONTEÚDO  
 INFORMATIVO SOBRE  
 SANEAMENTO!

**f /AGUASDEPEIXOTODEAZEVEDO**

Informamos que no ano de 2023 **NÃO FORAM CONSTATADAS**, nos pontos de captação, contaminações ou variações que comprometessem a qualidade da água tratada e distribuída.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



**COR**

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



**TURBIDEZ**

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



**pH**

identifica o quanto a água é ácida ou básica.



**COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI**

indica a presença de bactérias na água.



**CLORO RESIDUAL**

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	Cor				Turbidez				pH			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L
JAN	343	332	5,63	15,00	343	332	0,52	5,0	319	313	6,89	-
FEV	319	340	5,34	15,00	319	340	0,53	5,0	295	315	6,70	-
MAR	343	361	6,12	15,00	343	361	0,53	5,0	319	326	6,82	-
ABR	343	381	6,14	15,00	343	381	0,59	5,0	319	355	7,00	-
MAI	343	379	5,73	15,00	343	379	0,53	5,0	319	353	6,98	-
JUN	343	354	5,55	15,00	343	354	0,46	5,0	319	327	7,07	-
JUL	343	370	5,78	15,00	343	371	0,53	5,0	319	347	7,31	-
AGO	343	393	5,88	15,00	343	399	0,58	5,0	319	373	7,60	-
SET	343	380	5,76	15,00	343	380	0,58	5,0	319	362	7,55	-
OUT	343	376	7,14	15,00	343	376	0,98	5,0	319	353	6,96	-
NOV	343	378	4,05	15,00	343	378	0,34	5,0	319	347	6,49	-
DEZ	343	381	4,78	15,00	343	381	0,61	5,0	319	353	6,42	-
2023	4092	4425	5,66	15,00	4092	4432	0,56	5,0	3804	4124	6,98	-

MÊS	Cloro Residual Livre				Coliformes Totais				Escherichia Coli			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L
JAN	343	332	0,95	0,2 a 5,0	32	24	Ausente	Ausente	32	24	Ausente	Ausente
FEV	319	340	0,86	0,2 a 5,0	32	33	Ausente	Ausente	32	33	Ausente	Ausente
MAR	343	361	1,00	0,2 a 5,0	32	43	Ausente	Ausente	32	43	Ausente	Ausente
ABR	343	381	0,97	0,2 a 5,0	32	35	Ausente	Ausente	32	35	Ausente	Ausente
MAI	343	379	0,90	0,2 a 5,0	32	34	Ausente	Ausente	32	34	Ausente	Ausente
JUN	343	354	0,97	0,2 a 5,0	32	35	Ausente	Ausente	32	35	Ausente	Ausente
JUL	343	371	0,92	0,2 a 5,0	32	31	Ausente	Ausente	32	31	Ausente	Ausente
AGO	343	399	0,80	0,2 a 5,0	32	33	Ausente	Ausente	32	33	Ausente	Ausente
SET	343	380	0,78	0,2 a 5,0	32	25	Ausente	Ausente	32	25	Ausente	Ausente
OUT	343	376	0,69	0,2 a 5,0	32	33	Ausente	Ausente	32	33	Ausente	Ausente
NOV	343	378	0,67	0,2 a 5,0	32	39	Ausente	Ausente	32	39	Ausente	Ausente
DEZ	343	381	0,79	0,2 a 5,0	32	39	Ausente	Ausente	32	39	Ausente	Ausente
2023	4092	4432	0,86	0,2 a 5,0	384	404	Ausente	Ausente	384	404	Ausente	Ausente

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl - Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co  
 - Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU - Coliformes Totais e *Escherichia Coli*: ausência

Amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação são analisadas semestralmente conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.

CONTATO