

**ÁGUAS DE DIAMANTINO
É COMPROMISSO
E TRANSPARÊNCIA.
CONHEÇA A QUALIDADE
DA ÁGUA QUE CHEGA
AO SEU IMÓVEL**

A **Águas de Diamantino** é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em **Diamantino (MT)**. Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal 5.440, de 04/05/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação N. 5.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".

**COMPROMISSO EM CUIDAR DA
QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.**

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.



29

pontos
de coleta

07

parâmetros
analisados

2.721

ensaios
analíticos
executados
por mês

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE DIAMANTINO.**



CAPTAÇÕES
SUBTERRÂNEAS:

01

poço
subterrâneo

CAPTAÇÕES
SUPERFICIAIS:

03

mananciais
superficiais

**LIMPE
SUA CAIXA
D'ÁGUA
A CADA
6 MESES.**

GARANTA A QUALIDADE DA
ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA
DE RISCO À SAÚDE, NÃO
CONSUMA A ÁGUA E ENTRE
EM CONTATO CONOSCO
PELO TELEFONE:

0800 647 6060

**ÁGUA
TRATADA É
MAIS SAÚDE
E QUALIDADE
DE VIDA.**

**É COMPROMISSO
DA ÁGUAS
DE DIAMANTINO.**

BAIXE
**APP
ÁGUAS**



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS
E RECEBA CONTEÚDO
INFORMATIVO SOBRE
SANEAMENTO!

f /AGUASDEDIAMANTINO

Informamos que no ano de 2023, **NÃO FORAM CONSTATADAS** nos pontos de captação, contaminações ou variações que comprometessem a qualidade da água tratada e distribuída.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



COR

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



TURBIDEZ

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



pH

identifica o quanto a água é ácida ou básica.



COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI

indica a presença de bactérias na água.



CLORO RESIDUAL

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	Cor				Turbidez				pH			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L
JAN	663	873	1,72	15,00	663	873	0,27	5,00	634	873	6,55	-
FEV	621	650	1,75	15,00	621	650	0,65	5,00	592	611	6,81	-
MAR	663	678	2,12	15,00	663	678	0,68	5,00	634	678	6,89	-
ABR	663	690	2,22	15,00	663	690	0,31	5,00	634	651	6,83	-
MAI	663	771	2,26	15,00	663	771	0,26	5,00	634	733	6,93	-
JUN	663	773	1,69	15,00	663	773	0,29	5,00	634	735	7,02	-
JUL	663	699	1,86	15,00	663	699	0,51	5,00	634	699	7,21	-
AGO	663	662	1,56	15,00	663	662	0,49	5,00	634	662	7,36	-
SET	663	749	1,37	15,00	663	749	0,49	5,00	634	674	7,41	-
OUT	663	706	1,31	15,00	663	706	0,36	5,00	634	669	7,40	-
NOV	663	1579	1,65	15,00	663	1379	0,63	5,00	634	1341	7,12	-
DEZ	663	1376	1,86	15,00	663	1376	0,4	5,00	634	1334	6,51	-
2023	7914	10206	1,78	15,00	7914	10006	0,45		7566	9660	7,00	-

MÊS	Cloro Residual Livre				Coliformes Totais				Escherichia Coli			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L
JAN	663	873	1,16	0,2 a 5,0	49	53	Ausente	Ausente	49	53	Ausente	Ausente
FEV	621	650	1,29	0,2 a 5,0	49	63	Ausente	Ausente	49	63	Ausente	Ausente
MAR	663	678	1,22	0,2 a 5,0	49	42	Ausente	Ausente	49	42	Ausente	Ausente
ABR	663	690	1,24	0,2 a 5,0	49	60	Ausente	Ausente	49	60	Ausente	Ausente
MAI	663	771	1,31	0,2 a 5,0	49	59	Ausente	Ausente	49	59	Ausente	Ausente
JUN	663	773	1,14	0,2 a 5,0	49	59	Ausente	Ausente	49	59	Ausente	Ausente
JUL	663	699	1,30	0,2 a 5,0	49	19	Ausente	Ausente	49	19	Ausente	Ausente
AGO	663	662	1,33	0,2 a 5,0	49	16	Ausente	Ausente	49	16	Ausente	Ausente
SET	663	749	1,37	0,2 a 5,0	49	46	Ausente	Ausente	49	46	Ausente	Ausente
OUT	663	706	1,28	0,2 a 5,0	49	58	Ausente	Ausente	49	58	Ausente	Ausente
NOV	663	1379	1,23	0,2 a 5,0	49	75	Ausente	Ausente	49	75	Ausente	Ausente
DEZ	663	1376	1,33	0,2 a 5,0	49	69	Ausente	Ausente	49	69	Ausente	Ausente
2023	7914	10006	1,27		588	619	Ausente	Ausente	588	619	Ausente	Ausente

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl - Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co - Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU - Coliformes Totais e Coliformes Escherichia Coli: ausência

Amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação, são analisados semestralmente conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.