

**ÁGUAS DE PARANATINGA  
É COMPROMISSO  
E TRANSPARÊNCIA.  
CONHEÇA A QUALIDADE  
DA ÁGUA QUE CHEGA  
AO SEU IMÓVEL**

A Águas de Paranatinga é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável em Paranatinga (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal 5.440, de 04/05/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação N. 5.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".



**COMPROMISSO EM CUIDAR DA  
QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.**

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

**24**

pontos  
de coleta

**07**

parâmetros  
analisados

**1.503**

amostras  
analisadas  
por mês



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO  
DE ÁGUA DE PARANATINGA**

CAPTAÇÕES  
SUPERFICIAIS:

**01**

manancial  
superficial

CAPTAÇÕES  
SUBTERRÂNEAS:

**08**

poços tubulares  
profundos

**LIMPE  
SUA CAIXA  
D'ÁGUA  
A CADA  
6 MESES.**

GARANTA A QUALIDADE DA  
ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA  
DE RISCO À SAÚDE, NÃO  
CONSUMA A ÁGUA E ENTRE  
EM CONTATO CONOSCO  
PELO TELEFONE:

**0800 647 6060**

**ÁGUA  
TRATADA É  
MAIS SAÚDE  
E QUALIDADE  
DE VIDA.**

**É COMPROMISSO  
DA ÁGUAS DE  
PARANATINGA.**

BAIXE  
**APP  
ÁGUAS**



Available on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

SIGA-NOS NAS  
REDES SOCIAIS  
E RECEBA CONTEÚDO  
INFORMATIVO SOBRE  
SANEAMENTO!

**f/AGUASDEPARANATINGA**

Informamos que no ano de 2023, **NÃO FORAM CONSTATADAS** nos pontos de captação, contaminações ou variações que comprometessem a qualidade da água tratada e distribuída.

## SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



### COR

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



### TURBIDEZ

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



### pH

identifica o quanto a água é ácida ou básica.



### COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI

indica a presença de bactérias na água.



### CLORO RESIDUAL

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	Cor				Turbidez				pH			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L
JAN	358	437	2,43	15,00	358	437	0,61	5,00	327	437	7,09	-
FEV	337	379	2,29	15,00	337	379	0,47	5,00	306	341	6,89	-
MAR	358	413	2,34	15,00	358	413	0,60	5,00	327	371	7,00	-
ABR	358	410	1,90	15,00	358	410	0,41	5,00	327	370	6,42	-
MAI	358	383	1,80	15,00	358	383	0,22	5,00	327	240	6,16	-
JUN	358	399	1,80	15,00	358	399	0,25	5,00	327	354	7,14	-
JUL	358	414	2,46	15,00	358	414	0,29	5,00	327	366	7,47	-
AGO	358	409	2,50	15,00	358	409	0,21	5,00	327	363	7,22	-
SET	358	397	3,22	15,00	358	397	0,34	5,00	327	351	6,78	-
OUT	358	371	2,27	15,00	358	371	0,27	5,00	327	323	7,08	-
NOV	358	386	3,29	15,00	358	386	0,33	5,00	327	343	7,06	-
DEZ	358	356	3,04	15,00	358	356	0,52	5,00	327	334	7,10	-
2023	4275	4754		15,00	4275	4754			3903	4193		-

MÊS	Cloro Residual Livre				Coliformes Totais				Escherichia Coli			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GMMS nº 888 em mg/L
JAN	358	437	1,17	0,2 a 5,0	51	33	Ausente	Ausente	51	33	Ausente	Ausente
FEV	337	378	1,37	0,2 a 5,0	51	56	Ausente	Ausente	51	56	Ausente	Ausente
MAR	358	413	1,39	0,2 a 5,0	51	63	Ausente	Ausente	51	63	Ausente	Ausente
ABR	358	410	1,12	0,2 a 5,0	51	54	Ausente	Ausente	51	54	Ausente	Ausente
MAI	358	383	1,10	0,2 a 5,0	51	64	Ausente	Ausente	51	64	Ausente	Ausente
JUN	358	399	1,35	0,2 a 5,0	51	68	Ausente	Ausente	51	68	Ausente	Ausente
JUL	358	414	1,33	0,2 a 5,0	51	73	Ausente	Ausente	51	73	Ausente	Ausente
AGO	358	409	1,09	0,2 a 5,0	51	70	Ausente	Ausente	51	70	Ausente	Ausente
SET	358	397	0,86	0,2 a 5,0	51	70	Ausente	Ausente	51	70	Ausente	Ausente
OUT	358	371	1,02	0,2 a 5,0	51	73	Ausente	Ausente	51	73	Ausente	Ausente
NOV	358	386	1,01	0,2 a 5,0	51	67	Ausente	Ausente	51	67	Ausente	Ausente
DEZ	358	356	1,05	0,2 a 5,0	51	35	Ausente	Ausente	51	35	Ausente	Ausente
2023	4275	4753			612	726	Ausente	Ausente	612	726	Ausente	Ausente

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl - Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co - Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU - Coliformes Totais e Coliformes Escherichia Coli: ausência

Amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação, são analisados semestralmente conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.